

令和5年度 環境測定結果

1号炉 排ガス測定結果

| 項目 | 単位 | 自主規制値 | 頻度 | 測定日 | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|------|-----------|-----------|--|
| | | | | 4月27日 | 6月1日 | |
| ばいじん | g/m ³ N | 0.01以下 | 6回/年 | 0.00064未満 | 0.00068未満 | |
| 塩化水素 | ppm | 50以下 | 6回/年 | 16 | 19 | |
| 硫黄酸化物 | ppm | 50以下 | 6回/年 | 12 | 20 | |
| 窒素酸化物 | ppm | 100以下 | 6回/年 | 36 | 38 | |
| 一酸化炭素 | ppm | 30以下 | 6回/年 | — | — | |
| 二酸化炭素 | % | — | 6回/年 | — | — | |
| 酸素 | % | — | 6回/年 | — | — | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/m ³ N | 0.1以下 | 6回/年 | 0.000074 | 0.000024 | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/m ³ N | 1.0以下 | 3回/年 | 0.010未満 | 0.010未満 | |
| 塩素 | mg/m ³ N | 30以下 | 3回/年 | 1.3未満 | 1.3未満 | |
| ふっ素 ふっ素化合物及びふっ素化珪素 | mg/m ³ N | 10以下 | 3回/年 | 1.0未満 | 1.0未満 | |
| 鉛及びその化合物 | mg/m ³ N | 10以下 | 3回/年 | 0.10未満 | 0.10未満 | |
| 水銀 | μg/m ³ N | 30以下 | 3回/年 | 1.7 | 0.61 | |

※排ガス濃度は、乾きベース、酸素濃度12%換算値

令和5年度 環境測定結果

2号炉 排ガス測定結果

| 項目 | 単位 | 自主規制値 | 頻度 | 測定日 | | |
|-----------------------|-------------------------|--------|------|-----------|--|--|
| | | | | 5月9日 | | |
| ばいじん | g/m ³ N | 0.01以下 | 6回/年 | 0.00066未満 | | |
| 塩化水素 | ppm | 50以下 | 6回/年 | 14 | | |
| 硫黄酸化物 | ppm | 50以下 | 6回/年 | 13 | | |
| 窒素酸化物 | ppm | 100以下 | 6回/年 | 43 | | |
| 一酸化炭素 | ppm | 30以下 | 6回/年 | — | | |
| 二酸化炭素 | % | — | 6回/年 | — | | |
| 酸素 | % | — | 6回/年 | — | | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/m ³ N | 0.1以下 | 6回/年 | 0.00013 | | |
| カドミウム及びその化合物 | mg/m ³ N | 1.0以下 | 3回/年 | 0.010未満 | | |
| 塩素 | mg/m ³ N | 30以下 | 3回/年 | 1.3未満 | | |
| ふっ素 ふっ素化合物及びふっ素化珪素 | mg/m ³ N | 10以下 | 3回/年 | 1.0未満 | | |
| 鉛及びその化合物 | mg/m ³ N | 10以下 | 3回/年 | 0.10未満 | | |
| 水銀 | μg/m ³ N | 30以下 | 3回/年 | 0.35 | | |

※排ガス濃度は、乾きベース、酸素濃度12%換算値